



**Konklusion:**

Broudvalget anbefaler, at der indhentes

- to tilbud på udskiftning af angrebne gangbrædder og sædebrædder
- to tilbud på udskiftning af alt træværk
- og to tilbud på rengøring og koldgalvanisering af korroderende metaldele

Det forudsættes, at renovering af metaldelene kan ske i forbindelse med at brædderne tages af for udskiftning.

Det skal også tages i betragtning, at såfremt det bedst kan betale sig at udskifte alle brædder, skal nye materialetyper og profiler undersøges og overvejes.

På broudvalgets vegne

Kim Urban Christiansen